



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001

16.01.2019г. № 43
На № _____ от _____

В ответ на запрос № 82025 от 15.01.2019 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию приточных, вытяжных систем вентиляции путем запроса котировок в электронной форме № 002-19 (№ 31907405271) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1.	Добрый день! ТЗ предполагает выполнения аварийных ремонтных работ, но в НМЦ не входит материал при аварийных работах. Каким образом будут приобретаться запасные части, как будет проходить согласование, если в ТЗ не прописаны условия их поставки а также стоимость запасных частей?	В соответствии с п.11 Технического задания (Приложение 1 к Извещению) оборудование, установленное взамен вышедшего из строя не входит в стоимость ТО. Перечень устанавливаемого оборудования предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

И.о. главного врача



И.В. Громова