



**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**

Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); <http://www.gkb8.ru>  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001  
05.06.2023 г. № 770-06/23  
На № 114-06/23 от 16.06.2023

В ответ на запрос № 36221 от 15.06.2023г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на Выполнение работ по ремонту оборудования систем безопасности автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 143-23(далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1.	<p>Добрый день, уважаемый Заказчик!</p> <p>В локальном ресурсном сметном расчете в п.1 указан "Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении" как вид работ. Материалов по этой позиции к поставке нет.</p> <p>Вопрос: громкоговорители нужно будет просто снять? Или же поставить и смонтировать оборудование по этой позиции тоже необходимо?</p> <p>В таком случае, просим поправить сметный расчет и указать торговые знаки оборудования необходимого к поставке, либо внести в описание объекта закупки характеристики, по которым Подрядчик сможет подобрать оборудование.</p>	<p>В Извещение о проведении закупки на Выполнение работ по ремонту оборудования систем безопасности автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) смонтированных на объектах ОГАУЗ ИГКБ № 8 № 143-23 в локальном ресурсном сметном расчете в п.1 указан "Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении" как вид работ. Материалов по этой позиции к поставке нет т.к. Заказчику требуется произвести демонтаж монтажа имеющегося оборудования, согласно действующих норм и требований, поставки оборудования указанного в п.1 не требуется.</p>

Главный врач  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

  
/Ж.В. Есева

Исп.: Козлов М.А., (3952) 55-14-51